

CL-05 — KWARTAAL: DIEPGAANDE CONTROLE

Kwartaal: Q__ jaar: ____ Unit-ID: _____ Type: 8D / 5D

- Alle douchekoppen (en 5D: wastafelperlators) afgenomen, gereinigd of vervangen
- Mengkranen gedemonteerd en geïnspecteerd
- 2000 L buffer gespuid + inwendig geïnspecteerd op aanslag/sediment
- Boilers A en B gespuid/aftap gecontroleerd op sediment
- Leidingnet visueel gecontroleerd op dead legs (beide circuits)
- Samplecheck: 1 unit uit de vloot random monster
- Update dead-leg register (tekening per type)

Paraaf coördinator: _____
